

## Informasjon om brannverntiltak

### BEBOERNES ANSVAR

Alle beboere skal gjøre seg kjent med rømningsveier, brannvarslingsanlegg og hvor branndetektor og slukkeutstyr finnes i egen boenhet og i fellesareal. Detektorer i boenhetene må ikke demonteres eller skrus på. Ved behov for tildekking av detektorer i forbindelse med oppussing etc. skal godkjente oransje deksler brukes. Disse ligger ved hver brannsentral.

### BRANNVARSLINGSANLEGG

Det er installert brannvarslingsanlegg som dekker hele sameiet, dvs. boenheter og fellesareal. Det er ikke direkte varsling til Brannvesenet ved eventuell brannalarm.

I Aslakveien 16A er brannalarmsentralen plassert i inngangspartiet rett innenfor hoveddøren.

I Aslakveien 16 B, C og D er brannalarmsentralen plassert i inngangspartiet ved oppgang C.

Det ligger brukerveiledning i plasthyllen rett ved siden av hver sentral. Alle beboere oppfordres til å sette seg inn i disse.

Det er en branndetektor i hver leilighet samt detektorer i oppgangene og garasjeanlegg.

Detektorene er avanserte og registrerer både røyk, varme og kullos. Dette gjør at de raskt varsler brann samtidig som uønskede alarmer er redusert.

### RØYKVENTILASJON

Det er installert røykventilasjon øverst i oppgangene som aktiveres av brannvesenet i tilfelle brann. Ventilasjonen skal hindre at trappeløpene fylles med røyk.

### RØMNINGSVEIER

Boenhetenes rømningsveier er vist med kart som er hengt opp i alle etasjer. Beboerne oppfordres til å sette seg inn i disse. 16 A har rømningsveier via trappeløp på sørenden av bygget og via utgangsdør. 16 B, C og D har rømningsveier via respektive utgangsdører. Alle inngangsdører skal være selvlukkende. Rømningsveien skal alltid være ryddige og frie for hinder. Styret kontrollerer jevnlig dette.

### SLOKKEUTSTYR

Håndslukkere er utplassert i fellesareal og i samtlige boenheter. Det er beboers ansvar å påse at slukkeutstyr i boenhetene er intakt mellom kontrollintervallene utført av leverandør. Slukkeutstyret må plasseres mest mulig tilgjengelig i boenheten. Ved feil eller mangler på slukkeutstyret skal styret varsles umiddelbart.

### KONTROLL

Sameiet har avtale med leverandørene om årlig kontroll av anleggene. Dette innebærer funksjonstest av brannsentralene og kontroll av detektorene i hver boenhet og i fellesarealene. Samtidig blir alt håndslukkeutstyr kontrollert.

Styret vil jevnlig organisere brannøvelser.